



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

РАССЛЕДОВАНИЕ С ОСОБЫМ ПОДХОДОМ



С наступлением холодного времени года в разных регионах России увеличилось число происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования. Часто они влекут за собой угрозу жизни и здоровью граждан, разрушение объектов жилого фонда. В каждом таком случае следователи СК РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для этого им необходимы узконаправленные знания и помощь специалистов. Именно квалификация следователей и криминалистов и грамотно выстроенное взаимодействие с экспертами помогли сотрудникам СУ СК России по Кировской области в кратчайшие сроки установить виновных во взрыве в жилом доме газозвдушной смеси, повлекшем гибель двух человек.

Эффективное взаимодействие дает результат



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Рано утром 10 июля 2020 года, когда многие жители поселка Кикнур Кировской области еще спали, в многоквартирном трехэтажном доме на улице Сергея Шарыгина произошел взрыв газовоздушной смеси. Ударной волной были повреждены почти все квартиры, между первым и вторым этажом обрушились перекрытия и межкомнатные перегородки. 60-летний мужчина погиб на месте. Один человек позже скончался в больнице, здоровью еще одного пострадавшего был причинен тяжкий вред. В одночасье около 20 человек остались без крова, многие утратили практически все документы и имущество. Ущерб, причиненный жильцам, составил почти 18 миллионов рублей.

Перед выездом в поселок Кикнур, расположенный на значительном удалении от областного центра, руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Кировской области Иван Балезин, который входил в состав следственной группы, принял решение включить в нее специалистов: эксперта-взрывотехника и эксперта в области промышленной безопасности, обладающего достаточными познаниями и опытом монтажа, эксплуатации и обслуживания газового оборудования. Они выехали вместе со следователем-криминалистом в поселок Кикнур и оказали ему консультативную помощь.

«Прибыв на место происшествия, мы приняли меры к его охране. Нам было важно, чтобы к нему не имели доступа сотрудники обслуживающей указанный дом организации (в целях избежания внесения в исходную обстановку изменений), и жители, которые могли подвергнуть опасности свои жизнь и здоровье», – вспоминает Иван Балезин.

После получения заключения от специалистов о безопасности проведения следственных действий все помещения дома были поэтапно осмотрены с применением инструментальных методов обследования узлов газового оборудования и инженерных систем здания. Предварительно удалось установить, что утечка взрывоопасной газовоздушной смеси произошла в квартире № 10 из-за неисправного прибора учета потребления газа, который имел следы внесения изменений в заводскую конструкцию. Кроме того специалисты, включенные в состав следственной группы, отметили нарушения при производстве опломбировки прибора, которые также могли стать причиной утечки газа. Проведенная в ходе осмотра места происшествия воздушная опрессовка замкнутой системы газообеспечения дома после изъятия из нее поврежденного прибора учета, свидетельствовала, что иных утечек не имелось.

Допрошенные жильцы указанной квартиры (отсутствовавшие в момент взрыва дома) сообщили, что ранее приобрели новый прибор учета газа, и за несколько дней до происшествия сотрудники обслуживающей организации произвели его установку в их квартире. «Они пояснили, что при установке нового прибора произошло разрушение одной из деталей. Тогда мастера сняли такую деталь со старого газового счетчика, который использовался 11 лет, и установили на новый. А затем самостоятельно опломбировали внесенные в конструкцию прибора изменения», – рассказывает Иван Балезин.



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Слова жильцов подтверждали документы на оплату услуг сотрудников обслуживающей организации, а также кассовые чеки и гарантийные документы к прибору учета. В них говорилось, что счетчик куплен в торговой точке в городе Чебоксары у индивидуального предпринимателя. Сотрудники отдела криминалистики СУ СК России по Кировской области подготовили отдельное поручение об установлении местонахождения и перечень вопросов для допроса продавца. И пока следственная группа работала на месте происшествия, криминалисты СУ СК РФ по Чувашской Республике допросили индивидуального предпринимателя. «В результате общения с ним установлено, что партия приборов учета газа приобретена непосредственно на заводе-изготовителе, имела все надлежаще оформленные сертификационные документы, прошла проверку отдела контроля качества. Жалоб со стороны пользователей другими приборами указанной партии не поступало», – продолжает рассказ Иван Балезин.

На основе полученной информации следователи-криминалисты спланировали и провели допрос подозреваемых и предъявили им собранные доказательства. Сотрудники обслуживающей организации признали свою вину и дали последовательные показания, соотносящиеся с результатами осмотра места происшествия. Проведенные экспертизы подтвердили версию следствия.

Таким образом, грамотно выстроенное сотрудниками отдела криминалистики взаимодействие с правоохранительными органами, экстренными службами и экспертными организациями, качественный осмотр места происшествия и дальнейшие следственные действия позволили в кратчайшие сроки выяснить значимые обстоятельства произошедшего взрыва, установить виновных в случившемся.

Суд приговорил мужчин к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Досконально разобраться в вопросе

Сотрудники СУ СК России по Кировской области постоянно повышают уровень квалификации в расследовании подобных происшествий. На проведенные несколько месяцев назад занятия были также приглашены следователи-криминалисты отделов криминалистического сопровождения следствия по Дальневосточному, Уральскому, Приволжскому, Центральному и Северо-Западному федеральным округам, эксперты-криминалисты ЭКЦ МВД России, эксперт-криминалист ЭКЦ УМВД России по Кировской области.

Мероприятие проводилось на базе класса криминалистики совместно с Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) Следственного комитета России и экспертами научно-технического центра города Кирова.



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

В течение четырех дней участники обучающих занятий рассматривали вопросы, связанные с особенностями проведения осмотра места происшествия по фактам взрывов бытового газа и удушья в результате нарушений при эксплуатации газового оборудования, назначения судебных экспертиз по делам указанной категории, обсуждали механизмы взаимодействия с экстренными службами.

Также в рамках учебных занятий проведен анализ организаций и должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования и сетей газопотребления и газораспределения, а также ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, и многое другое.

«Несомненно, такие учебные занятия полезны для нас, как следователей, так и следователей-криминалистов. Такая узкая тема фактически ранее не была в должной мере освещена, не имелось наработанных методик расследования уголовных дел данной категории. Благодаря проведенной учебе мы смогли пообщаться с коллегами из других регионов, округов, поделиться опытом. Нам представилась возможность повысить свою квалификацию, в том числе рассмотреть особенности проведения осмотра места происшествия. Часть учебных занятий проводилась на полигонах с учебными стендами систем газораспределения и демонстрацией работы различных приборов, которые предоставили представители компании, специализирующейся на техническом диагностировании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – делится впечатлениями следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Кировской области Эдуард Драчков.

По результатам прохождения учебного курса всем принявшим участие были выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Мария Меркулова, СУ СК России по Кировской области

Изображения





ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Адрес страницы: <https://pressa.sledcom.ru/Gazeta/-23-101-30-noyabrya-2022/item/1751602>
